

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

MEFA - Befestigungs- und Montagesysteme GmbH
Schillerstraße 15
DE-74635 Kupferzell

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 4930025	4	24.06.2021	23.06.2025

Gegenstand der Anerkennung

Rohrhalter an Trapezblech
"MU-S" M8 M10
"MU-B" M8 M10

Verwendung

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-31:2011-11

Köln, den 24.06.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

V. V. Rabe

Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik



zur Anerkennungsnummer G 4930025 vom 24.06.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
<p>Rohrhalter an Trapezblech</p> <p>in den Ausführungsformen:</p> <p>mit Schweißmutter für Anschlussgewinde M 8 und M 10</p> <p>mit Bundmutter für Anschlussgewinde M 8 und M 10</p> <p>aus Werkstoff: STW 22 verzinkt</p>	<p>MU</p> <p>MUS</p> <p>MUB</p>		

zur Anerkennungsnummer G 4930025 vom 24.06.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
VdS-Prüfberichte	WAL 93011 WAL 05019 WAL 11072	29.04.1993 06.06.2005 14.10.2011	
Listen der eingereichten technischen Unterlagen sowie der darin aufgeführten Einzelteilzeichnungen und Zusammenstellzeichnungen	V-12-0009-11 V-12-0010-11	30.09.2011 30.09.2011	1 1
Mindestquerschnitte-Sollwerttabelle	V-12-0003-11	29.09.2011	1
Trapezblechhänger MU-S	V-12-0006-11	29.09.2011	1
Bundmutter	02-12-0005-94, Rev. 1	19.05.2011	1

Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennungsnummer G 4930025 vom 24.06.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Der Trapezblechhalter darf nur zur Befestigung von Sprinklerrohrleitungen bis DN 50 eingesetzt werden.